

令和7年度放流水質検査結果一覧表

(令和7年4月～令和8年3月)

項目	単位	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
検査日	-	-	23日	28日	26日	30日	28日	25日	30日	27日	18日	29日	26日	26日	
天気	-	-	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	
気温	℃	-	19	22	29	34	32	29	17	12	10	2	13	15	20
水温	℃	-	24.1	25.0	27.1	29.9	28.2	26.6	22.7	20.0	17.9	16.0	19.2	20.8	23.1
pH	-	5.8～8.6	6.5	6.5	6.7	7.1	6.8	6.8	6.5	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8
BOD	mg/l	20mg/l以下	<0.5	<0.5	3.5	2.5	2.7	2.0	3.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	1.9	1.6
COD	mg/l	30mg/l以下	8.8	9.6	8.8	9.6	9.2	10	8.0	7.6	9.6	8.4	9.6	12	9.3
SS	mg/l	70mg/l以下	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	1
大腸菌数	CFU/ml	800CFU/ml	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
COD負荷量	kg/日	34.7kg/日以下	2.12	2.27	2.00	2.37	2.35	2.56	2.52	2.05	2.00	1.73	2.00	2.88	2.24
T-N負荷量	kg/日	34.7kg/日以下	0.35	0.43	0.45	0.76	0.75	0.76	0.42	0.25	0.29	0.36	0.41	0.49	0.48
T-P負荷量	kg/日	3.5kg/日以下	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001
NH ₄ -N	mg/l	-	0.12	0.30	0.14	0.54	0.36	0.15	0.02	<0.01	0.41	0.02	0.28	0.48	0.24
NO ₂ -N	mg/l	-	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
NO ₃ -N	mg/l	-	0.32	2.25	2.72	7.15	4.89	3.75	1.88	1.62	1.33	3.15	2.88	1.75	2.81
PO ₄ ³⁻	mg/l	-	0.034	0.105	0.124	0.104	0.105	0.088	0.033	0.025	0.042	0.038	0.097	0.122	0.076
透視度	cm	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
色度	度	-	7	8	7	9	7	10	4	6	7	6	7	10	7
塩素イオン	mg/l	-	50	70	70	50	60	80	80	60	70	50	50	60	63
放流量	m ³ /日	-	261.6	246.7	253.1	242.0	246.8	246.9	253.7	248.0	248.2	224.1	241.1	267.5	248.3

※自動測定しているCOD・T-N・T-P負荷量及び放流量は、月の平均値